



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ**

Γενική Δ/ση Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
Δ/ση Διοικητικού – Οικονομικού
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

Αθήνα, 25-11-2019

Αριθ. Πρωτ. : 121619 - 25-11-2019

Ταχ. Δ/ση : Λ. Θηβών 196-198,
Αγ. Ι. Ρέντης
Ταχ. Κώδικας : 182 33
Πληροφορίες : Ζ. Στύλογλου
Τηλέφωνο : 213 212 5656
Fax : 213 212 5703
Email: z.styloglou@keyd.gov.gr

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για προμήθεια και εγκατάσταση φορητών κλιματιστικών ψύξης – θέρμανσης προς κάλυψη των αναγκών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους»

Σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προτίθεται να προβεί σε ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) φορητών κλιματιστικών ψύξης – θέρμανσης σύμφωνα με τον πίνακα των όρων και προδιαγραφών του **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι**.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των **δύο χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (2.800,00€ με Φ.Π.Α.)** και βαρύνει:

1. με το ποσό των **1.800,00€** τον Α.Λ.Ε. 3120102001 «**Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού**» προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019 του Ειδικού Φορέα 1035-601-0000000 βάσει της υπ' αριθ. 115978/12-11-2019 απόφασης δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: 6ΣΦΦ46ΜΤΛΡ-8Θ9 & ΑΔΑΜ: 19REQ005880190) και
2. με το ποσό των **1.000,00€** τον Α.Λ.Ε. 2420989001 «**Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες**» προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019 του Ειδικού Φορέα 1035-601-0000000 βάσει της υπ' αριθ. 115970/12-11-2019 απόφασης δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: Ω34446ΜΤΛΡ-ΤΗΞ & ΑΔΑΜ: 19REQ005880311).

Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα κατατεθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση **promithies@keyd.gov.gr**, του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους έως **και τις 28/11/2019, ημέρα Πέμπτη**. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση.

Η προσφορά των συμμετεχόντων θα πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει τα ακόλουθα:

- i) Υπεύθυνη Δήλωση**
- ii) Οικονομική Προσφορά**

Αναλυτικότερα:

i) **Υπεύθυνη Δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (δεν απαιτείται βεβαίωση γνήσιου υπογραφής), στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης στην οποία συμμετέχουν και

- Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς:
 - i. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
 - ii. Δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
 - iii. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους.
 - iv. Δεν έχουν τελέσει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
- Να δηλώνεται ότι **έλαβαν γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης, ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.**

ii) Οικονομική Προσφορά

Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία σε ευρώ και θα αφορά στο σύνολο των ζητούμενων ειδών και υπηρεσιών όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας πρόσκλησης.

Εάν υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις, ο ανάδοχος υποχρεούται να το αναφέρει στην προσφορά του και η Υπηρεσία θα αξιολογήσει τις προσφορές ως προς το σύνολο τους.

Επισημαίνεται ότι η ανάδοχος εταιρεία θα επιβαρυνθεί με όλες τις **νόμιμες κρατήσεις**.

Η ανάδειξη του αναδόχου – προμηθευτή, θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο συνολικό κόστος των ζητούμενων ειδών και υπηρεσιών.**

Ο Ανάδοχος υποχρεούται (κατόπιν σχετικής ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή) στην προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών ανάθεσης, βάσει των όσων ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

Χρόνος & Τόπος Παράδοσης: Οι παράδοση των ειδών και η εγκατάστασή τους θα πραγματοποιηθεί εντός δέκα πέντε ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, στα γραφεία της ΕΓΔΙΧ , επί της Λ. Θηβών 196-198, στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη βάσει των υποδείξεων της Αναθέτουσας Αρχής.

Παραλαβή: Η παραλαβή του έργου (προμήθεια και εγκατάσταση) θα γίνει από την αρμόδια ετήσια επιτροπή παραλαβής που έχει συσταθεί σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1029/7-1-2019 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, όπως ισχύει (ΑΔΑ: ΩΣ2Θ465ΧΙ8-Χ7Ε).

Πληρωμή επί πιστώσει: Η πληρωμή θα γίνει με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου μετά την προσκόμιση του τιμολογίου και την οριστική παραλαβή του έργου από την αρμόδια επιτροπή. Ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει έγγραφο - βεβαίωση της τραπεζής στην οποία επιθυμεί να γίνει η πληρωμή με την αναγραφή του ονόματος της εταιρείας και του αριθμού IBAN, ή εναλλακτικά φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τραπεζής.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης,
Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης

ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

Ο Ειδικός Γραμματέας

Φώτης Κουρμούσης

Εσωτερική Διανομή :

1. Γραφείο κ. Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
2. Γραφείο κ. Γενικής Διευθύντριας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού
4. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
5. Πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής της ΕΓΔΙΧ – κα Ελένη Αντωνιάδου

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****ΦΟΡΗΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 12000 Btu / h**

Ποσότητα: τρία (3) τεμάχια
Ψυκτική Απόδοση: 12000 Btu / h
Ψυκτική Απόδοση: 3.5 kWatt
Θερμική Απόδοση: 10000 Btu / h
Θερμική Απόδοση: 2.9 kWatt
Ενεργειακή Κλάση: τουλάχιστον, A Ψύξη / A Θέρμανση
Στάθμη Θορύβου dB(A): 65 κάτω από
EER: 2.6
COP: 2.6
Τάση / Συχνότητα / Φάση: 230 / 50 / 1 V / Hz / Ph
Ρεύμα Λειτουργίας <7A
Κατανάλωση Ψύξης <1500 W
Κατανάλωση Θέρμανσης 1030 W
Παροχή Αέρα (m³ / h): 320 έως 430
Ηχητική Ισχύς: Όχι περισσότερο 65 db(A)
Διαστάσεις
Μήκος : 500mm
Ύψος: 800mm
Πλάτος: 400 mm
Με ενσωματωμένα περιστρεφόμενα Ροδάκια
Καθαρό Βάρος<50 kg
Ψυκτικό Υγρό: R410A
3 Χρόνια Εγγύηση
Χρονοδιακόπτης 24 ωρών
Αυτόματη κίνηση περσίδων
Αυτόματη Εξάτμιση Συμπυκνωμάτων

Μαζί με την προμήθεια θα γίνει εγκατάσταση – σύνδεση της απαγωγής θερμού αέρα του κλιματιστικού με τη απαγωγή νωπού αέρα του δικτύου εξαερισμού που βρίσκεται εντός ψευδοροφής με γυψοσανίδες 600mm x 600mm. Το ύψος της ψευδοροφής είναι 2,40μ και η οριζόντια απόσταση από το δίκτυο εξαερισμού δεν είναι μεγαλύτερη από 4μ.